

SCHEDA TECNICA – rev. 00 del 01.07.2024

## Filtro per plenum bocchetta tondo

Confezione 10 pezzi – Art. 7750010004

- Filtri di ricambio per l'Art. 7750010003
- Livello di filtraggio: Coarse (ex-G4)



### Descrizione

La confezione contiene 10 filtri utilizzabili come ricambio del filtro fornito con l'articolo anello con filtro (art. 7750010003). L'anello con filtro è un accessorio che consente di filtrare l'aria in entrante sistema di distribuzione in modo da purificarla e da proteggere i condotti dallo sporcamento.



#### NOTA:

L'anello con filtro è un accessorio del componente plenum bocchetta tondo (art. 7750010001). Per maggiori dettagli, si consiglia la visione della scheda tecnica dedicata.



#### ATTENZIONE:

**Non utilizzare filtri in corrispondenza delle bocchette di mandata!** L'aria proveniente dall'unità di trattamento aria sarà già filtrata dalla macchina. Installarli solamente in corrispondenza di bocchette di ripresa (estrazione e/o ricircolo dove presente).

### Manutenzione

Per effettuare l'operazione di manutenzione all'anello con filtro è sufficiente:

- Sfilare il diffusore dal plenum bocchetta tondo o dalla sua prolunga e rimuovere l'anello con filtro
- Se presenti polvere e residui, eliminarli dall'alloggiamento previo uso di mascherina o DPI preposto
- Posizionare il filtro pulito nel plenum bocchetta o nella prolunga e fissarlo riutilizzando l'anello
- Chiudere il condotto installando nuovamente il diffusore nel plenum bocchetta tondo o nella sua prolunga
- Smaltire il filtro consultando il regolamento comunale o il rispettivo gestore della raccolta dei rifiuti urbani

Eurotherm ha il diritto di aggiornare la produzione e i manuali, senza l'obbligo di aggiornare versioni precedenti se non in casi eccezionali. Sebbene gli autori abbiano messo la massima cura nella redazione del volume sono possibili errori ed omissioni e si invitano i professionisti a far riferimento ai testi di legge in vigore completi e aggiornati e alle norme tecniche di riferimento. Per ricevere ulteriori informazioni o aggiornamenti della documentazione tecnica, inoltrare la richiesta ai recapiti riportati in questa scheda